

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 8 (861)225-34-04

Отделение надзорной деятельности Успенского района

с. Успенское ул. Ленина, 289 тел./факс 8 (86140) 5-82-24; e-mail: 131_pch_uspensкое@mail.ru

село Успенское

(место составления акта)

« 18 » мая 20 15 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 71

По адресу/адресам: Краснодарский край, Успенский район, поселок Мичуринский, улица Горького, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора Успенского района по пожарному надзору Тарасова Ильи Сергеевича № 71 от 22.04.2015г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка плановая выездная в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.А. Матвиенко поселка Мичуринского муниципального образования Успенский район

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

« ___ » ___ 20 ___ года с ___ ч. ___ мин. до ___ ч. ___ мин. Продолжительность

« ___ » ___ 20 ___ года с ___ ч. ___ мин. до ___ ч. ___ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней/10 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Успенского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заместитель директора по УВР Батовская Ж.Г. 29.04.2015г. 11 час. 35 мин. (входящий № 34 от 29.04.2015)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Успенского района по пожарному надзору Пацора Алексей Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУСОШ № 3 Тхапшонов Игорь Львович

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специально выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, и (или) транслирующей этот сигнал организацией (ч.7 ст. 83 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") - директор МБОУСОШ № 3 Тхапшонов Игорь Львович

(с указанием характера нарушений): лиц допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *нет.*

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *нет.*

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: *предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 71/1-1 от 22.04.2015; протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 22.04.2015.*

Подписи лиц, проводивших проверку:



Государственный инспектор
Успенского района по пожарному
надзору А.С. Пацора

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУСОШ № 3 Тхапшонов Игорь Львович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » мая 2015 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)