

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/97, тел.8(8612) 25-34-04.

Отделение надзорной деятельности Успенского района с. Успенское, ул. Ленина, 289  
тел.: (86140) 5-82-24; e-mail: 131\_pch\_uspensкое@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 71/1-1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.А. Матвиенко поселка Мичуринского муниципального образования Успенский район Тхапشوкову Игорю Львовичу

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «07» мая 2015 года по «18» мая 2015 года государственным инспектором Успенского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Пацюра Алексеем Сергеевичем проведено мероприятие по надзору территории, зданий и помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.А. Матвиенко поселка Мичуринского муниципального образования Успенский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, поселок Мичуринский, улица Горького, 9

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУСОШ № 3 Тхапшовым И.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
71/1-1	Не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специально выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, и (или) транслирующей этот сигнал организацией	ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	15.03.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

**Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в первом квартале 2016 года.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Успенского района  
по пожарному надзору Пацюра А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



«18» мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» мая 2015 г.

Директор МБОУСОШ № 3 Тхапшонов И.Л.

(должность, фамилия, инициалы)