



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отделение надзорной деятельности  
Успенского района**

ул. Ленина, д. 289, с. Успенское, 350451  
тел.: 8 (86140) 5-82-24, факс: 8(86140) 5-60-01

Директору муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 3 имени Н.А.  
Матвиенко поселка Мичуринского муниципального  
образования Успенский район

И.Л. Тхапшочкову

19.05.2015 № 23-326-9-49

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 28**

«19» мая 2015г.

с. Успенское

(место рассмотрения, город, село, район)

Я, государственный инспектор Успенского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Пацора Алексей Сергеевич, с. Успенское, ул. Ленина, 289

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

рассмотрев постановление № 58/56 от «19» мая 2015 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на ~~юридическое~~ лицо (гражданина(нку)) Тхапшочкова Игоря Львовича

(полное наименование юридического лица) (ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ную)) по адресу: Краснодарский край, Успенский район, а. Кургоковский, ул. Центральная, 5

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что нарушил(а) 18.05.2015г. в 12 ч. 00 мин. на территории и в помещениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.А. Матвиенко поселка Мичуринского муниципального образования Успенский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, поселок Мичуринский, улица Горького, 9, требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно: ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала или на специально выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, и (или) транслирующей этот сигнал организацией.

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

**Вам необходимо:**

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять срочные необходимые меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а также причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление по адресу: село Успенское, улица Ленина, 289, тел. 5-82-24, факс 5-60-01.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

**Пацюра Алексей Сергеевич**

(ФИО)

Представление получил:

(дата, должность, подпись)

**Тхапшонов Игорь Львович**

(ФИО)

Представление направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)